

ZÁSOBNÍ JÍMKY STORAGE TANKS

■ **AKUMULUJÍ VYČIŠTĚNOU VODU**

■ **ACCUMULATE PURIFIED WATER**

PROGRAM

ČIŠTÍRNY

ZÁSOBNÍ JÍMKY

SORPČNÍ FILTRY

SEDIMENTAČNÍ JÍMKY

SBĚRNÉ ŽLABY

AT STANICE

AUTOUMÝVÁRNY

Ventil pro odběr vzorků
Valve for sampling

Výstup vyčištěné vody
Exit for purified water




SORPČNÍ FILTRY SORPTION FILTERS

■ **DOČIŠŤUJÍ VYPOUŠTĚNOU VODU**

■ **FINISH TREATMENT OF WATER**

Ventil pro odběr vzorků
Valve for sampling



ŠEBESTA spol. s r.o.

ZÁSOBNÍ JÍMKY ZJ

Slouží k akumulaci vyčištěné vody.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	ROZMĚRY (ød x v)	PRACOVNÍ OBJEM
ZJ 01	Ø 0,60 x 1,50 m	0,40 m ³
ZJ 02	Ø 0,75 x 1,80 m	0,75 m ³
ZJ 03	Ø 0,95 x 1,80 m	1,20 m ³

Z ČOV přitéká voda do ZJ odkud je odebírána tlakovou stanicí nebo přímo mycím zařízením. Zásobní jímka se umísťuje vedle ČOV na rovnou podlahu.

SORPČNÍ FILTRY SF

Slouží jako poslední stupeň čištění vod. Náplň sorpčního filtru tvoří aktivní uhlí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	ROZMĚRY (ød x v)	HMOTNOST
SF 01	Ø 0,33 x 0,98 m	30 kg
SF 02	Ø 0,50 x 1,20 m	40 kg

Z ČOV přitéká voda do sorpčního filtru a po dočištění odtéká do kanalizace. Sorpční filtr se instaluje na rovnou podlahu vedle ČOV.

STORAGE TANKS ZJ

Serve for accumulation of purified water.

TECHNICAL DATA

TYPE	DIMENSIONS (ød x h)	WORKING VOLUME
ZJ 01	Ø 0,60 x 1,50 m	0,40 m ³
ZJ 02	Ø 0,75 x 1,80 m	0,75 m ³
ZJ 03	Ø 0,95 x 1,80 m	1,20 m ³

Water from REBEKA flows into storage tank ZJ, from where is taken by pressure station or washing equipment. Storage tank is located on plane floor next to REBEKA.

SORPTION FILTERS SF

Serve as a final level of water treatment. Their filling is active coal.

TECHNICAL DATA

TYPE	DIMENSIONS (ød x h)	WEIGHT
SF 01	Ø 0,33 x 0,98 m	30 kg
SF 02	Ø 0,50 x 1,20 m	40 kg

Water from REBEKA flows into sorption filter from where it runs out to sewage after final treatment. Sorption filter is installed on plane floor next to REBEKA.

Sídlo firmy:
ŠEBESTA spol. s r.o.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha

Provoz:
ŠEBESTA spol. s r.o.
Svatoborská 591
697 01 Kyjov

tel.: +420 518 612 307-8
tel.: +420 518 613 286
fax.: +420 518 612 309

<http://www.sebesta.cz>
e-mail: sebesta@sebesta.cz